



Câmara Municipal de Várzea Paulista



PRESTAÇÃO DE CONTAS – Adiantamento nº 53/2024

VITOR APARECIDO MARQUES BARBOSA, nos termos da Lei Federal 4.320/64; e Resolução nº 04/2013, vem prestar contas do adiantamento recebido em 17 de dezembro de 2024.

No dia 16 de dezembro deste ano, foi identificado que o aparelho de ar-condicionado alocado na Sala do Servidor havia parado de funcionar. Como ele apresentava o mesmo erro “EC” de falhas anteriores, que foi anteriormente identificado como vazamento de gás refrigerante, este Adiantamento seria para cobrir o gasto do serviço de recarga de gás refrigerante. Porém, numa visita técnica da empresa WELKER DOS SANTOS MACEDO 42227639857, foi identificado que o Compressor deste ar-condicionado havia apresentado falha, e que o mesmo teria de ser trocado. Porém, devido ao alto valor, o mesmo recomendou que houvesse uma troca por um aparelho de ar-condicionado novo. Sendo assim, não foi executado o serviço a que este Adiantamento nº 53 iria cobrir.

Por isso, autorizo o resgate no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), datado de 19 de dezembro de 2024.

Várzea Paulista, 19 de dezembro de 2024.

VITOR APARECIDO MARQUES BARBOSA



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=ZTECN636AHR870NR>, ou vá até o site <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: ZTEC-N636-AHR8-70NR



Vitor Aparecido Marques Barbosa

Administrativo

Assinado em 19/12/2024, às 13:52:42

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Evento Nº 4 ao Adiantamento Nº 53/2024, Protocolo:11415/2024 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e para verificar o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - ZTEC-N636-AHR8-70NR